



ИНН/КПП2463075600/246301001 ОГРН 1052463094837 юр/почтовый адрес: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041
Тел: (391)290-20-00/факс: (391)244-09-95 e-mail: info@psnr.ru. Сайт www.psnr.ru

Испытательный центр «КРАССТРОЙ»

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75

т/ф (391) 2440953/2448518

Аттестат аккредитации № RA. RU.22СЛЗ2от 11 марта 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ «Красстрой»

О.С. Рашкина

2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№21-252 от 18 июня 2021 г.



Наименование и контактные данные Заказчика: АО "ЯкутПНИИС".

677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 20.

Наименование продукции, НД на продукцию: Мощения из гранита.

ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня».

Цель испытания: Проведение испытаний по показателю: определение сопротивления горной породы ударным воздействиям.

Дата поступления: 15.06.2021 г. Рег. № 211 ИЦ 4/2.2.

Сведения об образцах: Заказчиком для испытаний предоставлены образцы горной породы размером 200х200х30 мм.

Дата испытаний: 16.06.2021 г.

Методика испытаний: ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний».

Используемое испытательное оборудование: Прибор для определения прочности при ударе, протокол аттестации №110 от 12.02.2021 г.

Результаты испытаний представлены в таблице.

| № п.п. | Наименование Показателя | Результаты испытаний | | | | Требования ГОСТ 32018-2012 |
|--------|---|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| | | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 | Образец №4 | |
| 1 | Сопротивление ударным воздействиям, см. | 80 | 70 | 75 | 80 | 50 (30), не менее |

- В скобках - значение показателя для бортовых камней

Исполнитель

Зав. лабораторией ЛБиСМ

И. В. Скиба

Т. Н. Зиновьева